Rp 384/848-B

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	9437
Datum	23/11/11
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI artikel~~ 6 / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~
Type der lokalen : APPARTEMENT
Plaats van onderzoek : OMSTRAAT 46 BUS 4 3680 LANAKEN
Eigendom van : IMMO 10
Opdrachtgever : STRAUVEN NV GLABBEENSTRAAT 174 3450 GEETBETS
Installateur : IDEM
BTW : 440 193 522 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : HELAERS CHRIS Datum van onderzoek : 16/06/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : (1 x 230 V) 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : II
Hoofdbeveiliging : Zek. HOOFDAUTOMAATSCHAP Schak. : Diff
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVD aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVD aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
~~Bovengronds net~~/~~ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 CU mm² Spreidingswaarde : 1,93 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 15 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40A 300 mA bijkomende : 2p 40A 30 mA
werking testknop : ~~in orde~~ - ~~niet in orde~~ controle foutlus : ~~in orde~~ - ~~niet in orde~~
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~
N ~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~
....
....
....
....
....
....
....
....
....

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 16/06/2026, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien ~~zonder verdraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49