



- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input checked="" type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi:

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>P. Engelen Reke</u> BTW nr: of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: <u>TE</u> Meter nr: <u>25627604</u> stand: <u>012870</u> Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: Lid nr: Ontvangstbewijs nr: Installatie Naam: Adres: <u>kleine Hofstraat 15</u> <u>Lomane</u> Datum onderzoek: <u>22/12/2024</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <u>Habets-Van Laun</u> Adres: <u>kleine Hofstraat 15</u> <u>Lomane</u> Aanvrager:
---	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 1.1230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Si
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: FXUB Doorsnede: 4 x 20 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 25
 Type aardelektrode: kn Spreidingsweerstand: 8.8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 22/12/2024 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - (MAG) - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:
 Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening Geelsel