

Rapport nr.: 02-122-1-16-173
 Elekt. Mij. Klant Nr.: J. F. F. de laet
 Teller nr.: niet geplaatst
 Stand I :
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
 Aanvulling verslag nr.:
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
 Type der lokalen : Studio 4^o verdieping
 Plaats van onderzoek : Lanaken, Stationsstraat 93
 Eigendom van : WILLEN
 Opdrachtgever : G.V. M. de laet, 3620 Lanaken
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : E. Geurts Datum van onderzoek : 12-02-2008

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V, 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : 2P 40A - 0,3A
 Meter-bordverbinding : kabeltype : LVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : las/baren / pennen / horizontale geleiders Sektie : 16 mm² Spreidingswaarde : 78 Ω
 Aantal borden : Aantal eindstroombanen : 9 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2P 40A - 0,3A bijkomende : 2P 40A - 0,3A

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13-02-2008 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEEMINGEN : krachtens art. 838 tb van ARAB moet dit document ten tyffinis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Grondigheid der Werkmilitairen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 NOTA HUURDEERS : EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht dit proces-verbaal te bezwaren in het dossier van de elektr. installatie te vernemen en te ondertekenen.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken gericht elektr.