



- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P022260339</u>
Naam, Voornaam: <u>Christoffels Ronin</u>	Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: <u>Christoffels Philijens</u>
of identiteitskaartnr: <u>502 0034402 95</u>	Adres: <u>Bergstraat 28</u>
Stroomleverancier: <u>IE</u>	<u>3620 Lanaken</u>
<u>22/11/02 Nr 80345</u>	Datum onderzoek: <u>19/11/2002</u>
Meter nr: <u>1</u> stand: <u>1</u>	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Naam, Voornaam: <u>Christoffels Philijens</u>
	Adres: <u>Bergstraat 28</u>
	Aanvrager: <u>3620 Lanaken</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI. art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Automaat
 Omschrijving aansluiting: monofasig / ondergronds Kabeltype: EXVB Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 5 + 7
 Type aardelektrode: 3 zinnen Spreidingsweerstand: 28 Ohms Algemeen isolatieniveau: 770 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Zie schema in bijlage.</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen.

Nota: Verlichting + sanitaire toestellen geplaatst.

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 19/11/2007 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ~~(IS)~~ ~~(IS NIET)~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 7
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

2226 Hoelen David